



Do zbiornika wody czystej  
PE100RC DN90

z RT do odstożnika popłuczyn  
YKY 4x2,5  
YKYektmy 3x1,5

z RZH  
YKY 3x1,5 do ZR1  
YKY 3x1,5 do ZR2  
z RT  
YKYektmy 3x1,5 do ZR1  
YKYektmy 3x1,5 do ZR2

do SW-2  
z RT  
NYCZY 4x10  
NYCY 12x1,5  
RG  
YKY 3x2,5

do SW-1A  
z RT  
NYCZY 4x10  
NYCY 12x1,5  
RG  
YKY 3x2,5

Ze zbiornika wody czystej  
PE100RC DN160

16.	Osuszacz powietrza
15.	Zbiornik kontrolno-pomiarowy
14.	Rozdzielnia pneumatyczna
13.	Rozdzielnia zestawu hydroforowego
12.	Rozdzielnia technologiczna
11.	Rozdzielnia g/U+2502' wna
10.	Zestaw chloratora DDC 6-10
9.	PrzepU+2502ywomierz elektromagnetyczny DN125
8.	PrzepU+2502ywomierz elektromagnetyczny DN100
7.	PrzepU+2502ywomierz elektromagnetyczny DN80
6.	Zestaw hydroforowy ZH-ICL/MP 5.25.3/5,5 kW + TP125-130/4/5,5kW
5.	Zestaw sprU+2510arki KCT 401-250 St
4.	Zestaw dmuchawy K06 TD (DIC 83H)
3.	Zestaw filtracyjny FIC/108/651565 (odmanganianie)
2.	Zestaw filtracyjny FIC/108/651565 (odU+2510elazianie)
1.	Zestaw aeracji AIC 1200
Lp.	Element:

<a href="http://www.san-system.com.pl">www.san-system.com.pl</a> e-mail: <a href="mailto:biuro@san-system.com.pl">biuro@san-system.com.pl</a>			
Wykonawca: <b>SAN-SYSTEM</b> ul. Mazurska 30A 19-400 Olecko	OBIEKT: Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grabnik Osada, gmina Stare Juchy : Gmina Stare Juchy, Plac 500-lecia INWESTOR: 19-330 Stare Juchy		Skala 1:50
	Zestaw aeracji AIC 1200 Zestaw sprU+2510arki KCT 401-250 St Zestaw dmuchawy K06 TD (DIC 83H) Zestaw filtracyjny FIC/108/651565 (odmanganianie) Zestaw filtracyjny FIC/108/651565 (odU+2510elazianie) Zestaw hydroforowy ZH-ICL/MP 5.25.3/5,5 kW + TP125-130/4/5,5kW PrzepU+2502ywomierz elektromagnetyczny DN80 PrzepU+2502ywomierz elektromagnetyczny DN100 PrzepU+2502ywomierz elektromagnetyczny DN125 Zestaw chloratora DDC 6-10 Rozdzielnia technologiczna Rozdzielnia g/U+2502' wna Rozdzielnia pneumatyczna Zbiornik kontrolno-pomiarowy Osuszacz powietrza		nr rys. E7
Projektant	Imię i Nazwisko mgr inż. Barbara Marciniak	Nr uprawnień SUW 339/80	Data październik 2015r.
Zestaw sprU+2510arki KCT 401-250 St Zestaw dmuchawy K06 TD (DIC 83H) Zestaw filtracyjny FIC/108/651565 (odmanganianie) Zestaw filtracyjny FIC/108/651565 (odU+2510elazianie) Zestaw hydroforowy ZH-ICL/MP 5.25.3/5,5 kW + TP125-130/4/5,5kW PrzepU+2502ywomierz elektromagnetyczny DN80 PrzepU+2502ywomierz elektromagnetyczny DN100 PrzepU+2502ywomierz elektromagnetyczny DN125 Zestaw chloratora DDC 6-10 Rozdzielnia technologiczna Rozdzielnia g/U+2502' wna Rozdzielnia pneumatyczna Zbiornik kontrolno-pomiarowy Osuszacz powietrza		Podpis	